

Додаток 6
до Вимог щодо забезпечення нумерації
та здійснення обліку фонду захисних
споруд цивільного захисту
(пункт 9)

АКТ

оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для
укриття населення як найпростішого укриття

11 серпня 2022 року

смт.КобилецькаПоляна

Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчого комітету Великобичківської селищної ради Марущак Віталій Олегович; начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Великобичківської селищної ради Ільчук ЛіліяОлексіївна; начальник відділу архітектури, містобудування та комунального майна Великобичківської селищної ради Клементев Ярослав Васильович; юристконсульт відділу освіти, культури, молоді та спорту Великобичківської селищної ради Карпа Тетяна Іванівна; начальник відділу цивільного захисту та оборонної роботи Рахівської районної державної адміністрації - Рахівської районної військової адміністрації Івасюк Мирослава Карлівна; начальник відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Рахівського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області Сератор Любов Пантелеймонівна; медична сестра КНП «Великобичківський ЦПМСД» Яремчук Леся Іванівна; провідний фахівець ВЦЗ Рахівського РУ ДСНС України у Закарпатській області Майор Віталій Васильович

у присутності (посада, власне ім'я, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) обстеження)
Керівник – Попович Ольга Іванівна

(посада, власне ім'я, прізвище власника будівлі (споруди, приміщення) або уповноваженої ним особи))

проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), розташованого за адресою:
Кобилецько-Полянський ЗЗСО I-III ступенів, Закарпатська область Рахівський район, смт. Кобилецька Поляна, вул. Павлюка, 112.

державної, комунальної, приватної форми власності,
(непотрібне закреслити)

що належить Великобичківська селищна рада

(найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання,
комунальної - органу місцевого самоврядування,

державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, державного підприємства,
установи, організації)

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення)

Приміщення першого поверху між двома стінами (котельня)

основне функціональне призначення, розташування на місцевості (окремо розташована,

вбудоване в будівлю

розташування на місцевості (окремо розташована, вбудована в будівлю, у гірничих виробках тощо)

загальна площа 37,41 м² (62 особи) загальний об'єм _____ куб.м

2. Загальний стан об'єкта:

технічний _____

справний,

працездатний

(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний
задовільний

(задовільний, незадовільний)
загальний стан приміщень чисті, сухі, без ознак
підтоплення

(чисті або захаращені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів один вхід, не захаращений
(кількість, входи не захаращено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами,
не обладнано (встановлено поручні))

обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан систем вентиляції: не передбачено проектом, природня
вентиляція

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність,
чистота)

5. Стан системи водопостачання централізоване водопостачання
відсутнє

(централізоване водопостачання або інше джерело,

Наявні ємності для питної води

наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)

6. Стан каналізаційної системи не передбачено проектом
(передбачено / не передбачено проектом)

санвузли
відсутні

(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників)
вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих
будівель, споруд, приміщень) наявні виносні баки (ємності для нечистот) .є місце для
встановлення

(наявність, тип, кількість, загальний об'єм,

можливість очищення, справність, місце встановлення)

7. Стан систем опалення наявне, передбачене
проектом

(передбачено / не передбачено проектом)

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення: наявне; електрообладнання не
передбачено проектом, люмінесцентні лампи, резервні системи електропостачання та
заземлення відсутні

(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проектом, наявність
люмінесцентних

ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)

9. Справність систем зв'язку та оповіщення

Мобільний зв'язок

(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)

10. Протипожежний стан:

автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації

не передбачено проектом

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність)

наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами пожежогашіння _____ наявні _____ первинні _____ засоби _____ пожежогашіння _____ (вогнегасники)

(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогашіння немає)

ВИСНОВОК

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення як найпростішого укриття

Приміщення рекомендовано до використання для укриття населення укриття (учнів та вчителів)









(об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для укриття населення

як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд ЦЗ

як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд)

за умов: _____

(перелік заходів, що необхідно виконати для приведення об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) до вимог щодо утримання та експлуатації найпростіших укриттів)

Підписи осіб, які склали цей акт: 	<u>Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчого комітету, Віталій МАРУЦАК</u>
	<u>Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Великобичківської селищної ради, Лілія ІЛЬЧУК</u>
	<u>Начальник відділу архітектури, містобудування та комунального майна Великобичківської селищної ради, Ярослав КЛЕМЕНТЄВ</u>
	<u>Юрисконсульт відділу освіти, культури, молоді та спорту Великобичківської селищної ради, Тетяна КАРПА</u>
	<u>начальник відділу цивільного захисту та оборонної роботи Рахівської районної державної адміністрації - Рахівської районної військової адміністрації, Мирослава ІВАСЮК</u>
	<u>начальник відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Рахівського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області, Любов СЕРАТОР</u>
	<u>провідний фахівець ВЦЗ Рахівського РУ ДСНС України у Закарпатській області Віталій МАЙОР <i>Кочала І. М.</i></u>
	<u>медична сестра КНП «Великобичківський ЦПМСД», Леся ЯРЕМЧУК</u>

З актом ознайомлений:	
Власник об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) (уповноважена ним особа)	<u>Ольга ПОПОВИЧ</u> (власне ім'я, прізвище)
<u>11</u> серпня 2022 року	



Рекомендовано до використання як споруди навінімово укриття населення та при виконанні вимог технічної інструкції МЗСВ.059.01.14-15 1573 і Рекомендації щодо організації укриття в об'єктах 3043 30

